

各位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 博信
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 博信
問合せ先 財務企画部長 藤田 洋一
TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の
運用資産への影響(2026年2月)に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)の太陽光発電所における、2026年2月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御(以下、「当月内出力制御」といいます。)による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2026年2月の発電電力量実績

2026年6月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (*1)	発電電力量 (kWh) (B) (*2)	差異(kWh) (B) - (A)	CO ₂ 削減量 (kg-CO ₂) (*3)
1月	35	247.57	16,130,689	18,441,346	2,310,657	7,709,637
2月	35	247.57	17,950,634	17,618,355	-332,279	7,373,098
3月						
4月						
5月						
6月						
合計	-	-	34,081,323	36,059,701	1,978,378	15,082,735

(*1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率50%(P50)の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(*2) 発電電力量は、SCADAシステムで把握可能なデータを基に集計しています。

(*3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。

(環境省HP参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

2. 2026年2月の発電所別発電電力量実績

2026年2月は、一部の発電所において出力制御や積雪の影響があったことから本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は17,618,355kWh、予想発電電力量対比で98.15%となりました。本投資法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を大きく下回った場合におい

ても、賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を収受できる契約構造となっています。2月に予想発電量対比で 70%を下回った発電所は、PCS の不具合による停止及び積雪の影響があった CS 笠間市発電所、及び積雪の影響が大きかった CS 高山市発電所の 2 か所でした。

2026 年 2 月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	99,803	96,097	96.29
CS 伊佐市発電所	0.93	71,832	69,810	97.18
CS 笠間市発電所	2.13	196,356	136,077	69.30
CS 伊佐市第二発電所	2.01	164,060	155,500	94.78
CS 湧水町発電所	1.75	150,072	129,740	86.45
CS 伊佐市第三発電所	2.23	185,991	172,627	92.81
CS 笠間市第二発電所	2.10	192,535	145,790	75.72
CS 日出町発電所	2.57	202,242	217,435	107.51
CS 芦北町発電所	2.35	175,045	169,710	96.95
CS 南島原市発電所(東)、 同発電所(西)	3.93	315,079	285,584	90.64
CS 皆野町発電所	2.45	259,509	197,204	75.99
CS 函南町発電所	1.34	109,607	109,240	99.67
CS 益城町発電所	47.69	3,684,225	3,713,800	100.80
CS 郡山市発電所	0.64	47,351	57,367	121.15
CS 津山市発電所	1.93	146,323	147,390	100.73
CS 恵那市発電所	2.12	170,706	185,630	108.74
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	930,294	1,326,099	142.55
CS 高山市発電所	0.96	59,977	41,412	69.05
CS 美里町発電所	1.08	108,976	103,662	95.12
CS 丸森町発電所	2.19	191,131	160,559	84.00
CS 伊豆市発電所	10.78	839,242	918,500	109.44
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	95,618	226,185	236.55
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	46,759	64,039	136.96
CS 日出町第二発電所	53.40	4,092,053	3,765,200	92.01
CS 大河原町発電所	7.52	657,343	651,170	99.06
CS 福山市発電所	3.32	257,873	248,620	96.41
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	610,208	708,270	116.07
CS 嘉麻市発電所	2.24	155,689	133,697	85.87
CS みやこ町犀川発電所	13.01	947,637	901,032	95.08
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,230,752	899,480	73.08
CS 山口市発電所	1.11	93,168	97,438	104.58
CS 佐倉市発電所	1.22	86,677	66,321	76.52
CS 広島市鈴張発電所	17.46	1,116,461	1,111,700	99.57
CS さくら市喜連川発電所	1.21	124,946	97,250	77.83
CS つくば市高見原発電所	1.24	135,094	108,720	80.48
ポートフォリオ合計	247.57	17,950,634	17,618,355	98.15

3. 本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 2 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2026 年 2 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル出力 (MW)	電力管内	出力制御ルール	1月	2月	3月	4月	5月	6月	通期合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 南島原市発電所(東)、同発電所(西)	3.93	九州	30日	1	6	-	-	-	-	7
CS 皆野町発電所※	2.45	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30日	1	3	-	-	-	-	4
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30日	0	1	-	-	-	-	1
CS 津山市発電所	1.93	中国	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 大山町発電所(A)、同発電所(B)	27.30	中国	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 高山市発電所	0.96	中部	360時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30日	1	3	-	-	-	-	4
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 福山市発電所	3.32	中国	30日	0	1	-	-	-	-	1
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限 無補償	11	11	-	-	-	-	22

CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	12	11	-	-	-	-	23
CS 笠間市第三発電所	13.57	東京	30日	0	0	-	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360時間	0	0	-	-	-	-	0
CS さくら市喜連川発電所	1.21	東京	360時間	0	0	-	-	-	-	0
CS つくば市高見原発電所	1.24	東京	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
ポートフォリオ合計	247.57			33	78	-	-	-	-	111

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2026年2月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入 (*4)	47,329千円
今期の2026年2月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	59,445千円 (1.30%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量 (P50 (*5)) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前) に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2026年2月までの累計実質逸失発電量の比率)	0.96% (1.21%)

(*4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(*5) 超過確率P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.canadiansolarinfra.com>