

各位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 博信
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 博信
問合せ先 財務企画部長 藤田 洋一
TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の
運用資産への影響 (2026年3月) に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (以下、「本投資法人」といいます。) の太陽光発電所における、2026年3月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御 (以下、「当月内出力制御」といいます。) による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2026年3月の発電電力量実績

2026年6月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (*1)	発電電力量 (kWh) (B) (*2)	差異(kWh) (B) - (A)	CO ₂ 削減量 (kg-CO ₂) (*3)
1月	35	247.57	16,130,689	18,441,346	2,310,657	7,709,637
2月	35	247.57	17,950,634	17,618,355	-332,279	7,373,098
3月	35	247.57	24,152,124	25,031,321	879,197	10,490,174
4月						
5月						
6月						
合計	-	-	58,233,447	61,091,022	2,857,575	25,572,909

(*1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率50% (P50) の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(*2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。

(*3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。

(環境省 HP 参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

2. 2026年3月の発電所別発電電力量実績

2026年3月は、出力制御の実施日数が先月対比増えたものの、全般的に日射量が好調であったことから本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は 25,031,321kWh、予想発電電力量対比で 103.64%となりました。本投資法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を

大きく下回った場合においても、賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を収受できる契約構造となっております。3月に予想発電量対比で 70%を下回った発電所は、出力制御の影響が大きかった CS 嘉麻市発電所、及び CS みやこ町犀川発電所の 2 か所でした。

2026 年 3 月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	111,304	109,623	98.49
CS 伊佐市発電所	0.93	92,595	94,040	101.56
CS 笠間市発電所	2.13	231,203	208,671	90.25
CS 伊佐市第二発電所	2.01	211,520	209,800	99.19
CS 湧水町発電所	1.75	191,674	172,740	90.12
CS 伊佐市第三発電所	2.23	225,992	236,750	104.76
CS 笠間市第二発電所	2.10	228,591	200,812	87.85
CS 日出町発電所	2.57	262,738	263,201	100.18
CS 芦北町発電所	2.35	232,472	233,150	100.29
CS 南島原市発電所(東)、 同発電所(西)	3.93	405,426	427,746	105.51
CS 皆野町発電所	2.45	302,718	268,881	88.82
CS 函南町発電所	1.34	143,190	146,346	102.2
CS 益城町発電所	47.69	4,170,004	4,694,400	112.58
CS 郡山市発電所	0.64	68,979	71,629	103.84
CS 津山市発電所	1.93	199,619	215,288	107.85
CS 恵那市発電所	2.12	221,720	248,600	112.12
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	1,597,393	2,629,900	164.64
CS 高山市発電所	0.96	85,821	99,960	116.48
CS 美里町発電所	1.08	131,735	135,630	102.96
CS 丸森町発電所	2.19	240,346	215,629	89.72
CS 伊豆市発電所	10.78	1,073,777	1,193,830	111.18
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	236,258	316,288	133.87
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	88,177	94,274	106.91
CS 日出町第二発電所	53.40	5,523,922	5,367,700	97.17
CS 大河原町発電所	7.52	920,277	859,130	93.36
CS 福山市発電所	3.32	373,408	348,625	93.36
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	989,452	1,001,650	101.23
CS 嘉麻市発電所	2.24	198,554	135,973	68.48
CS みやこ町犀川発電所	13.01	1,287,475	884,834	68.73
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,578,034	1,360,950	86.24
CS 山口市発電所	1.11	129,581	133,960	103.38
CS 佐倉市発電所	1.22	121,666	101,181	83.16
CS 広島市鈴張発電所	17.46	1,954,225	2,081,600	106.52
CS さくら市喜連川発電所	1.21	156,776	121,980	77.81
CS つくば市高見原発電所	1.24	165,502	146,550	88.55
ポートフォリオ合計	247.57	24,152,124	25,031,321	103.64

3. 本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 3 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御の指示に基づき、各発電所（以下、「当該発電所」といいます。）において 2026 年 3 月中に以下のとおり出力制御が実施されました。

発電所	パネル出力 (MW)	電力管内	出力制御ルール	1月	2月	3月	4月	5月	6月	通期合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30日	0	0	0	-	-	-	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30日	0	0	1	-	-	-	1
CS 日出町発電所	2.57	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30日	1	6	6	-	-	-	13
CS 南島原市発電所(東)、同発電所(西)	3.93	九州	30日	1	6	7	-	-	-	14
CS 皆野町発電所※	2.45	東京	30日	0	0	0	-	-	-	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30日	0	0	0	-	-	-	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30日	1	3	6	-	-	-	10
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30日	0	1	3	-	-	-	4
CS 津山市発電所	1.93	中国	30日	0	0	1	-	-	-	1
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360時間	0	0	1	-	-	-	1
CS 大山町発電所(A)、同発電所(B)	27.30	中国	30日	0	0	1	-	-	-	1
CS 高山市発電所	0.96	中部	360時間	0	0	0	-	-	-	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30日	0	0	0	-	-	-	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限 無補償	0	0	4	-	-	-	4
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30日	0	0	1	-	-	-	1
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限 無補償	0	0	0	-	-	-	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限 無補償	0	0	4	-	-	-	4
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30日	1	3	6	-	-	-	10
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限 無補償	0	0	4	-	-	-	4
CS 福山市発電所	3.32	中国	30日	0	1	1	-	-	-	2
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30日	0	0	4	-	-	-	4
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限 無補償	11	11	24	-	-	-	46

CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	12	11	24	-	-	-	47
CS 笠間市第三発電所	13.57	東京	30日	0	0	0	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	0	1	-	-	-	1
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360時間	0	0	0	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360時間	0	0	1	-	-	-	1
CS さくら市喜連川発電所	1.21	東京	360時間	0	0	1	-	-	-	1
CS つくば市高見原発電所	1.24	東京	無制限 無補償	0	0	2	-	-	-	2
ポートフォリオ合計	247.57			33	78	139	-	-	-	250

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響は以下のとおりです。

2026年3月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入 (*4)	129,332千円
今期の2026年3月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	188,636千円 (4.13%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量 (P50 (*5)) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前) に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2026年3月までの累計実質逸失発電量の比率)	2.66% (3.86%)

(*4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(*5) 超過確率P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.canadiansolarinfra.com>