

2026 年 9 月 8 日

各 位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 博信
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 瑞樹
問合せ先 財務企画部長 藤田 洋一
TEL: 03-6279-0311

太陽光発電所月次発電電力量実績及び出力制御による本投資法人の
運用資産への影響 (2026 年 8 月) に関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (以下、「本投資法人」といいます。) の太陽光発電所における、2026 年 8 月の発電電力量実績及び一般送配電事業者による出力制御 (以下、「当月内出力制御」といいます。) による保有資産への影響について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 2026 年 8 月の発電電力量実績

2026 年 12 月期						
	発電所 (合計)	パネル出力	予想発電電力量 (kWh) (A) (* 1)	発電電力量 (kWh) (B) (* 2)	差異 (kWh) (B) - (A)	CO ₂ 削減量 (kg-CO ₂) (* 3)
7 月	35	247.57	26,650,635	29,720,594	3,069,959	12,625,758
8 月	35	247.57	29,102,705	30,957,620	1,854,915	13,159,511
9 月						
10 月						
11 月						
12 月						
合計	-	-	55,753,340	60,678,214	4,924,874	25,785,269

(* 1) 予想発電電力量はテクニカルレポートに記載の超過確率 50% (P50) の予想発電電力量を基に弊社で試算しています。

(* 2) 発電電力量は、SCADA システムで把握可能なデータを基に集計しています。

(* 3) CO₂削減量は、各電気事業者の調整後排出係数を基にして算出したものです。

(環境省 HP 参考 <https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html>)

2. 2026 年 8 月の発電所別発電電力量実績

2026 年 8 月は、全般的に好天に恵まれ日射量が好調だったことから本投資法人が所有する太陽光発電所のポートフォリオ全体の発電電力量は 30,957,620kWh、予想発電電力量対比で 106.37%となりました。本投資

法人は、発電所ごとの月次ベースの実績発電電力量が予想発電電力量を大きく下回った場合においても、賃借人より基本賃料（予想賃料の 70%）を収受できる契約構造となっていますが、8 月に予想発電電力量対比で 70%を下回った発電所は、PCS の一部が故障中の CS 笠間市発電所、そして 5 月 25 日にケーブル盗難が発生した CS 函南町発電所の計 2 か所でした。又、2026 年 8 月 14 日に発生した千葉県内の大雨による系統停電のため発電を停止していた CS 佐倉市発電所は、翌 15 日午前中に発電を再開しています。

2026 年 8 月				
発電所	パネル出力 (MW)	予想発電 電力量(kWh) (A)	発電電力量 (kWh) (B)	予実対比 (%) (B/A)
CS 志布志市発電所	1.22	134,757	140,868	104.53
CS 伊佐市発電所	0.93	98,431	123,310	125.28
CS 笠間市発電所	2.13	234,962	88,383	37.62
CS 伊佐市第二発電所	2.01	225,481	257,000	113.98
CS 湧水町発電所	1.75	195,343	220,310	112.78
CS 伊佐市第三発電所	2.23	243,489	305,443	125.44
CS 笠間市第二発電所	2.10	234,080	190,967	81.58
CS 日出町発電所	2.57	311,449	383,862	123.25
CS 芦北町発電所	2.35	282,771	302,150	106.85
CS 南島原市発電所(東)、 同発電所(西)	3.93	496,268	559,860	112.81
CS 皆野町発電所	2.45	257,632	190,767	74.05
CS 函南町発電所	1.34	156,985	64,497	41.08
CS 益城町発電所	47.69	5,537,533	6,633,200	119.79
CS 郡山市発電所	0.64	70,975	59,230	83.45
CS 津山市発電所	1.93	207,347	221,297	106.73
CS 恵那市発電所	2.12	250,149	227,040	90.76
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	3,211,972	2,842,200	88.49
CS 高山市発電所	0.96	100,589	96,570	96.00
CS 美里町発電所	1.08	109,563	102,775	93.80
CS 丸森町発電所	2.19	223,269	170,020	76.15
CS 伊豆市発電所	10.78	1,261,433	1,297,360	102.85
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	265,548	371,477	139.89
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	89,773	84,792	94.45
CS 日出町第二発電所	53.40	6,364,117	7,677,900	120.64
CS 大河原町発電所	7.52	784,647	630,220	80.32
CS 福山市発電所	3.32	450,244	454,070	100.85
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	1,070,202	890,820	83.24
CS 嘉麻市発電所	2.24	229,123	264,257	115.33
CS みやこ町犀川発電所	13.01	1,538,668	1,751,230	113.81
CS 笠間市第三発電所	13.57	1,628,402	1,297,230	79.66
CS 山口市発電所	1.11	151,559	168,641	111.27
CS 佐倉市発電所	1.22	145,776	106,434	73.01
CS 広島市鈴張発電所	17.46	2,216,380	2,505,300	113.04
CS さくら市喜連川発電所	1.21	150,136	129,620	86.33

CS つくば市高見原発電所	1.24	173,652	148,520	85.53
ポートフォリオ合計	247.57	29,102,705	30,957,620	106.37

3. 本投資法人の運用資産にかかる 2026 年 8 月の出力制御の実施状況

一般送配電事業者による出力制御は実施されませんでした。

発電所	パネル 出力 (MW)	電力 管内	出力 制御 ルール	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	通期 合計
CS 志布志市発電所	1.22	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 伊佐市発電所	0.93	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 笠間市発電所※	2.13	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第二発電所	2.01	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 湧水町発電所	1.75	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 伊佐市第三発電所	2.23	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 笠間市第二発電所※	2.10	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 日出町発電所	2.57	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 芦北町発電所	2.35	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 南島原市発電所(東)、同 発電所(西)	3.93	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 皆野町発電所	2.45	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 函南町発電所※	1.34	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 益城町発電所	47.69	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 郡山市発電所	0.64	東北	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 津山市発電所	1.93	中国	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 恵那市発電所	2.12	中部	360 時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 大山町発電所(A)、 同発電所(B)	27.30	中国	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 高山市発電所	0.96	中部	360 時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 美里町発電所※	1.08	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 丸森町発電所	2.19	東北	無制限 無補償	1	0	-	-	-	-	1
CS 伊豆市発電所	10.78	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 石狩新篠津村発電所	2.38	北海道	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 大崎市化女沼発電所	0.95	東北	無制限 無補償	1	0	-	-	-	-	1
CS 日出町第二発電所	53.40	九州	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 大河原町発電所	7.52	東北	無制限 無補償	1	0	-	-	-	-	1
CS 福山市発電所	3.32	中国	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 七ヶ宿町発電所	9.21	東北	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 嘉麻市発電所	2.24	九州	無制限	0	0	-	-	-	-	0

			無補償							
CS みやこ町犀川発電所	13.01	九州	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 笠間市第三発電所	13.57	東京	30 日	0	0	-	-	-	-	0
CS 山口市発電所	1.11	中国	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
CS 佐倉市発電所	1.22	東京	360 時間	0	0	-	-	-	-	0
CS 広島市鈴張発電所	17.46	中国	360 時間	0	0	-	-	-	-	0
CS さくら市喜連川発電所	1.21	東京	360 時間	0	0	-	-	-	-	0
CS つくば市高見原発電所	1.24	東京	無制限 無補償	0	0	-	-	-	-	0
ポートフォリオ合計	247.57			3	0	-	-	-	-	3

(※はオンライン未対応発電所)

(注) 実施日数には代理制御を含みます。

4. 当月内出力制御による本投資法人の運用状況への影響

当月内出力制御による本投資法人の収益への影響は以下のとおりです。

2026年8月の本出力制御による実質逸失変動賃料収入 (* 4)	-
今期の2026年8月までの出力制御による累計逸失変動賃料収入 (今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想賃料収入に対する比率)	1千円 (0.00%)
(ご参考) 今期の投資法人のポートフォリオ全体の予想発電量 (P50 (* 5)) ベース、出力制御による予想発電量への影響を考慮前) に対する当該発電所の 当月実質逸失発電量の比率 (今期2026年8月までの累計実質逸失発電量の比率)	- (0.00%)

(* 4) 本投資法人が受け取る固定賃料は、月ごとにP50ベースでの想定発電量をもとに計算しています。本逸失変動賃料は、当該出力制御以外の日の発電量をP50で発電したと想定した際の逸失分となります。

(* 5) 超過確率P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量をいいます。本投資法人の保有資産の賃料は、基本賃料と実際の発電量がP50ベースで想定される想定発電量の70%を上回った場合に発生する実績連動賃料の組み合わせとなっています。

以 上

本投資法人のホームページアドレス : <https://www.canadiansolarinfra.com>